

Питања:

- (1) Молимо Вас да дефинишите унутрашње јединице, модели, тип и количина, понаособ за позицију 1 и позицију 2?
- (2) Да ли је извршена комплетна монтажа унутрашњих јединица и да ли је фреонски цевовод испробан на притисак, да ли су унутрашње јединице повезане са аспекта електро монтаже (напајање и комуникациони кабел)?
- (3) Да ли су фреонски цевоводи прописно заштићени и колико је уграђено цеви дефинисати по димензијама?

Одговори:

У току извођења радова на реконструкцији другог спрата зграде Општинске управе у Косјерићу, изведени су и радови на постављању цевне мреже и унутрашњих клима јединица за потребе климатизације, према спецификацији:

ред бр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јединица мере	количина
I	ЦЕВНА МРЕЖА		
1.	Предизоловане бакарне цеви за фреонске системе, следећих димензија:		
	ø 19.05 x 1.2 mm	m	10
	ø 15.87 x 1.0 mm	m	30
	ø 12.7 x 1.0 mm	m	75
	ø 9.5 x 1.0 mm	m	40
	ø 6.35 x 1.0 mm	m	70
2.	Материјал за спајање цевне мреже, спојни и заптивни материјал, дисугас, лукови чврсти и клизни ослонци, све редукције, хилзне и сл. 40% од поз.1.		0,40
3	Фазонски бакарни комад Y рачве за VRF систем, произвођача MIDEA тип: FQZHN-01 или одговарајући	kpl	3
4	Бушење и уштемавање зидова за полагање цеви у зид, за постављање конзола, држача, као и остали ситни непредвиђени радови везани за поменућу инсталацију	паушално	1
5	PPR, PN10 цеви за одвод кондензата, следећих димензија DN32	m	105
6	Комуникациони и напојни каблови између спољне и унутрашње јединице	m	120

7.	Fan Coil јединица касетног типа за VRF систем, са могућношћу струјања припремљеног ваздуха на 4 стране заједно са припадајућом аутоматиком и дренажном пумпом произвођача "MIDEA", следеће величине MDV-D56Q4/N1-D	kom	2
8	Унутрашња клима јединица зидног типа за VRF систем, произвођача "MIDEA", следеће величине MDV-D36G/N1-S	kom	2
9	Унутрашња клима јединица зидног типа за multy split систем, произвођача "MIDEA", следеће величине MS12FU-12HRFN1-QRD0G	kom	4

Извршена је комплетна монтажа унутрашњих јединица и фреонски цевовод је испробан на притисак, унутрашње јединице су повезане са аспекта електро монтаже (напајање и комуникациони кабел).

Фреонски цевоводи су прописно заштићени и уграђене су цеви димензија као у спецификацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 1.1.5